

Report mensile ARERA

Codice ARERA Impianto		35097 - Impianto ASET				
		Anno	2025			
		Mese	OTT			
Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto						
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	20,81	01/10/25, 19:00	27,99	01/10/25, 04:00	
	Dispositivo	35097P9		Dispositivo	35097P11	
	Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
	041013	Fano	Via Ottorino Respighi 11	041013	Fano	Localita' Fenile
Valori Medi di Pressione per ciascun punto						
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione	
35097P1	22,41	Fano	041013	Via del Vasaro 3	Utenza	
35097P10	22,29	Fano	041013	Via Arno 20	Utenza	
35097P11	23,59	Fano	041013	Localita' Fenile	Utenza	
35097P2	22,32	Fano	041013	Via Nolfi 3	Utenza	
35097P3	22,23	Fano	041013	Via di Villa Giulia 57	Utenza	
35097P5	22,04	Fano	041013	Viale Cristoforo Colombo 5	Utenza	
35097P6	21,83	Fano	041013	Viale Giosue' Carducci 16	Utenza	
35097P7	22,20	Fano	041013	Via Alberti 34	Utenza	
35097P8	22,06	Fano	041013	Via del Torrente 33	Utenza	
35097P9	21,75	Fano	041013	Via Ottorino Respighi 11	Utenza	